



Besprechungsnotiz vom 24.09.2020 im Rathaus Rosenfeld:

Teilnehmer:

1. Herr Bürgermeister Miller
2. Herr Müller, Stadtbaumeister
3. Herr Beuter, Architekt

Bei der Variante 8 wurde auf einen Windfang sowie auf ein Vordach verzichtet.

Die 2-flg. Eingangstüre, sowie die Stufen, als auch der Pflasterbelag vor der Eingangstür sollen mit einem Granitbelag erneuert werden.

Auf der linken Seite der Treppenanlage soll ein Handlauf errichtet werden.

Die Briefkastenanlage soll an die linke Wand des bereits vorhandenen Dachvorsprungs angebracht werden.

Das Eingangstüreelement muss zwingend und dauerhaft die Dichtigkeit gegen Schlagregen erfüllen. Zusätzlich soll eine Entwässerungsrinne vor das neue Türeelement eingebaut werden.

Bauherr:

Stadt Rosenfeld | vertreten durch Herrn Bürgermeister Miller
Frauenberggasse 1 | 72348 Rosenfeld

Bauvorhaben:

Neugestaltung des Eingangsbereichs
Vogtshof Leidringen



Architekturbüro Beuter:

Desiderius-Lenz-Straße 15
72401 Haigerloch



Projektnummer:

2018-76

Datum:

28.10.2020